

## 平成20・21年度アスベスト浮遊量調査結果

団地名	建物名称	使用室	使用箇所	アスベスト含有量	アスベスト繊維濃度					
					平成20年度		平成21年度			
					測定日	(本/L)	測定日	(本/L)		
朝倉	理学部2号館	学生化学実験室	天井	クリソタイル0.68%	H21.3.24	0.10	H22.1.18	0.10		
中通	ときわ寮	居室・リビング		クリソタイル0.1%≦					0.38	0.20
岡豊	基礎臨床研究棟	実験室他		クリソタイル0.86%					0.21	0.17
	大学院研究棟	実験室他		クリソタイル0.64%	0.24	H22.1.19	0.1未満			
	大学会館	階段室・談話室		クリソタイル0.1%≦	0.56			0.41		